

לוח 14 - אינדיקטורים למשק החשמל

Generation				ייצור		תקופה
Load		עומס		מקדם יכולת נקובה (אחוזים)	יכולת נקובה במגה-ואט - לסוף התקופה	
מקדם העומס (אחוזים) (b) Load coefficient (percentages) (b)	ממוצע לתקופה Period average	שיא ביקוש בשעות הבוקר Peak load in the morning	שיא ביקוש בשעות הערב Peak load in the evening	(a) Capacity coefficient (percentages)	Capacity installed in Mega-Watt at the end of the period	
68.7	1,385.3	2,015.0	1,930.0	50.6	2,737.0	1980
66.7	1,713.1	2,560.0	2,570.0	42.2	4,062.0	1985
60.9	2,315.3	3,530.0	3,800.0	45.8	5,055.0	1990
59.9	3,356.1	5,318.0	5,600.0	48.5	6,920.0	1995
59.6	4,705.8	7,900.0	7,650.0	51.5	9,129.0	2000
57.0	4,988.6	8,750.0	8,500.0	50.1	9,902.0	2002
59.5	5,204.8	8,124.0	8,750.0	51.4	10,117.0	2003
63.4	5,422.8	8,550.0	8,300.0	53.6	10,109.0	2004
64.1	5,788.6	9,030.0	8,840.0	57.2	10,113.0	2005
59.9	4,974.7	7,142.0	8,300.0	49.2	10,117.0	I-III 2004
62.9	4,831.7	7,679.0	6,902.0	46.7	10,353.0	IV-VI
71.3	6,093.7	8,550.0	8,060.0	58.9	10,353.0	VII-IX
70.5	5,791.3	6,989.0	8,217.0	57.3	10,109.0	X-XII
62.0	5,483.1	7,613.0	8,840.0	55.5	9,877.0	I-III 2005
68.5	5,227.0	7,632.0	6,927.0	52.9	9,877.0	IV-VI
77.4	6,993.3	9,030.0	8,400.0	69.2	10,113.0	VII-IX
66.3	5,451.0	7,424.0	8,221.0	53.9	10,113.0	X-XII
73.4	5,980.2	7,142.0	8,143.0	56.1	10,117.0	I 2004
65.0	5,393.2	7,121.0	8,300.0	56.2	10,117.0	II
58.2	3,550.7	6,096.0	6,564.0	48.0	10,117.0	III
78.2	4,558.0	5,826.0	5,799.0	44.3	10,117.0	IV
63.6	4,465.1	7,026.0	6,090.0	48.3	10,353.0	V
71.3	5,472.0	7,679.0	6,902.0	53.6	10,353.0	VI
77.6	6,639.0	8,550.0	8,060.0	61.6	10,353.0	VII
76.6	6,161.7	8,047.0	7,423.0	61.5	10,353.0	VIII
69.8	5,480.3	7,857.0	7,403.0	55.7	10,353.0	IX
74.9	5,233.1	6,989.0	6,807.0	50.9	10,353.0	X
81.9	5,893.5	6,384.0	7,192.0	49.8	10,109.0	XI
76.0	6,247.2	6,877.0	8,217.0	55.4	10,109.0	XII
76.8	6,608.5	7,538.0	8,600.0	58.7	9,877.0	I 2005
65.7	5,805.8	7,613.0	8,840.0	56.8	9,877.0	II
60.2	4,035.0	5,795.0	6,703.0	49.6	9,877.0	III
84.5	5,484.6	6,493.0	6,424.0	47.8	9,877.0	IV
66.7	4,540.8	6,804.0	6,323.0	50.7	9,877.0	V
74.1	5,655.5	7,632.0	6,927.0	55.7	9,877.0	VI
80.5	7,084.5	8,800.0	8,188.0	63.9	9,877.0	VII
82.7	7,469.5	9,030.0	8,400.0	66.4	9,877.0	VIII
76.0	6,426.0	8,459.0	7,857.0	60.7	10,113.0	IX
72.0	4,922.5	6,841.0	6,524.0	48.9	10,113.0	X
81.4	5,509.9	5,884.0	6,771.0	49.5	10,113.0	XI
72.0	5,920.6	7,424.0	8,221.0	52.5	10,113.0	XII

(a) מקדם היכולת: היחס בין סך הייצור בפועל לבין סך הייצור האפשרי.

(b) מקדם העומס: היחס בין העומס הממוצע במשך התקופה לפסגת העומס.

TABLE 14.- ELECTRICITY INDICATORS

Period	צרכנים (אלפים), לפי תעריף					
	Consumers (thousands), by tariff					
	אחרים	שאיבת מים	חקלאות	תעשייה	סך כולל	
	Others	Water pumping	Agriculture	Manufacturing	Total	
1980	1,232.5	4.0	7.8	26.8	1,271.1	
1985	1,355.7	4.2	8.4	27.4	1,395.7	
1990	1,516.2	5.0	8.9	28.4	1,558.5	
1995	1,761.5	4.5	8.8	29.6	1,804.4	
2000	2,073.8	4.5	10.5	31.8	2,120.6	
2002	2,159.7	4.4	11.4	33.4	2,208.9	
2003	2,200.9	4.4	12.3	33.5	2,251.1	
2004	2,243.3	4.4	12.4	33.8	2,293.9	
2005	2,270.3	4.2	11.7	33.4	2,319.6	
2004	I-III	2,210.8	4.4	12.2	33.4	2,260.8
	IV-VI	2,220.5	4.4	12.1	33.0	2,270.0
	VII-IX	2,235.5	4.5	12.5	33.7	2,286.2
	X-XII	2,243.3	4.4	12.4	33.8	2,293.9
2005	I-III	2,247.6	4.3	11.3	32.8	2,296.0
	IV-VI	2,255.6	4.3	12.1	33.5	2,305.5
	VII-IX	2,263.1	4.2	11.8	33.4	2,312.5
	X-XII	2,270.3	4.2	11.7	33.4	2,319.6
2004	I	2,204.5	4.4	12.2	33.4	2,254.5
	II	2,206.7	4.4	12.3	33.5	2,256.9
	III	2,210.8	4.4	12.2	33.4	2,260.8
	IV	2,213.2	4.4	12.1	33.4	2,263.1
	V	2,216.9	4.4	12.0	33.1	2,266.4
	VI	2,220.5	4.4	12.1	33.0	2,270.0
	VII	2,224.3	4.4	12.1	32.9	2,273.7
	VIII	2,230.3	4.4	12.1	33.0	2,279.8
	IX	2,235.5	4.5	12.5	33.7	2,286.2
	X	2,237.8	4.5	12.4	33.7	2,288.4
	XI	2,240.2	4.1	12.4	33.7	2,290.4
	XII	2,243.3	4.4	12.4	33.8	2,293.9
2005	I	2,246.0	4.4	12.2	33.7	2,296.3
	II	2,246.8	4.4	12.0	33.4	2,296.6
	III	2,247.6	4.3	11.3	32.8	2,296.0
	IV	2,247.2	4.3	11.8	33.1	2,296.4
	V	2,253.2	4.3	12.1	33.5	2,303.1
	VI	2,255.6	4.3	12.1	33.5	2,305.5
	VII	2,258.4	4.3	12.1	33.4	2,308.2
	VIII	2,260.5	4.3	11.7	33.4	2,309.9
	IX	2,263.1	4.2	11.8	33.4	2,312.5
	X	2,264.6	4.2	11.6	33.4	2,313.8
	XI	2,267.5	4.2	11.6	33.4	2,316.7
	XII	2,270.3	4.2	11.7	33.4	2,319.6

(a) Capacity coefficient: the ratio between total actual production and total feasible production.

(b) Load coefficient: the ratio between average load over the period and peak load.